

ПОГОДЖЕНО:

Директор технічний  
КП "Облаводоканал" ЗОР

А. Р. Аюпян

Заступник директора технічного  
КП "Облаводоканал" ЗОР

В. П. Ткачук

Начальник виробничо-технічного відділу  
КП "Облаводоканал" ЗОР

О. А. Литвиненко

# Схема балансу водовідведення Таврійського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення

Абоненти

с. Дружба  
(787 чол.)

Ст. ø 100 мм, L = 0,7 км

КНС  
(с. Дружба)

ПЕ ø 125 мм,  
L = 0,4 км

КНС  
м. Дніпрорудне

Ст. ø 500 мм, L = 5 м

Ст/ПЕ ø 300/355 мм  
L = 3,0 км  
(резервна)  
Ст/ПЕ ø 300/355 мм  
L = 3,0 км

Каскад біопрудів  
(5 од.)

3/б. ø 1000 мм,  
L = 3,8 км

Очисні споруди  
(Q = 5 606 тис.м³/рік)

Чав. ø 500 мм

Абоненти

м. Дніпрорудне (17 379 чол.)  
Юридичні абоненти (237 орг.)  
Каналізаційні мережі: L = 48,5 км;  
(Чав. ø 200 мм; L = 9,914 км);  
(Чав. ø 500 мм; L = 11,456 км);  
(Ст. ø 100 мм; L = 1,5 км);  
(Ст. ø 200 мм; L = 0,875 км);  
(Ст. ø 300 мм; L = 6,49 км);  
(Ст. ø 500 мм; L = 17,416 км);  
(ПЕ. ø 125 мм; L = 0,4 км);  
(ПЕ. ø 150 мм; L = 0,422 км);  
(ПЕ. ø 300 мм; L = 0,027 км);

Ст. ø 500 мм

Чав. ø 300 мм

Абоненти

Промислова зона  
(Юридичні абоненти):  
1. ТОВ "Виробниче об'єднання МОЛІС".  
2. ТОВ "Завод Будмаш".  
3. ПАТ "Завод опоряджувальних машин".  
4. ГУМБСУ країни в Запорізькій обл.  
5. ТОВ "РИМ XXI".  
6. ФОП Степаненко В. Г.  
7. ФОП Денисенко Н. К.

Чав. ø 500 мм,  
L = 2,2 км

## Умовні позначення:

- напірний каналізаційний колектор;
- самопливний каналізаційний колектор;
- збірний колодезь;
- напірний каналізаційний колектор (резервний).

Начальник Таврійського ЕЦВВ

О. М. Москот

Високий:

Інженер 1 кат. виробничо-технічного відділу

КП "Облаводоканал" ЗОР

О. Є. Холодний

Провідний інженер Таврійського ЕЦВВ

КП "Облаводоканал" ЗОР

А. Г. Волик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Генеральний директор

КП "Облаводоканал" ЗОР

С. В. Басанський

